

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  
«Уральский государственный университет путей сообщения»  
в г. Тюмени

**ПРИКАЗ**

13.12.2016 г.

№ 35

г. Тюмень

Об организации проверки правил  
противопожарного состояния  
и электробезопасности

Для контроля за соблюдением правил электробезопасности и пожарной безопасности в помещениях филиала УрГУПС в г. Тюмень

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать комиссию в составе:

Председатель:

Калинина И.Г. – и.о. директора филиала

Члены комиссии:

Вахтин А.Н. - электромонтер

Теников Ю.Н. – главный инженер

Антипова А.Н. – зам директора по ВСП

Елизаров С.Н. – слесарь - сантехник

2. Членам комиссии совместно с ответственными лицами:

- провести осмотр противопожарного состояния зданий учебных корпусов, служебных помещений;

- проверить состояние запасных выходов и свободу доступа к ним;

- проверить наличие и состояние противопожарных средств;

- проверить наличие электро-водонагревательных приборов и средств, связанных с подключением к электросетям;

- проверить исправность систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре;

- проверить исправность средств самоспасения;


- проверить исправность внутреннего водопровода и первичных средств пожаротушения на местах;

3. Калининой И.Г., председателю комиссии, предоставить акты проверки, планы устранения нарушений 20.12.2016г. При выявлении нарушений, создающих угрозу безопасному пребыванию и успешной эвакуации людей из зданий, принять все необходимые меры к их немедленному устранению.

4. Теникову Ю.Н. организовать проведение внеплановых противопожарных инструктажей со штатными сотрудниками.


5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. директора филиала  
УрГУПС в г. Тюмени


 /И.Г.Калинина

Лист ознакомления

Председатель комиссии

 / И.Г.Калинина/

Члены комиссии:

 / Ю.Н.Теников/

 /А.Н. Вахтин /

 /А.Н.Антипова /

 / С.Н.Елизаров /